

維持管理状況公表資料

2026 年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく一般廃棄物処理施設

年度	2026 年度
施設名	道央廃棄物処理組合焼却施設
所在地	千歳市根志越2533-1

1．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

炉名	処分した 廃棄物の種類	単位	2026年									2027年			合計
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,100	1,868											3,969
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	67	2,216											2,283
合計		t	2,168	4,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,252

(小数点以下を四捨五入で表示しているのため、各合計しても合計欄数値と合わない場合があります。)

2．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉主燃焼室出口	連続測定のため翌月の1日 (月間最大値または最小値)
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

【1号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	2026年									2027年			燃焼条件
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中の燃焼ガス温度（最小値）	℃	889	850											850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度（最大値）	℃	170	170											※200℃以下
煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素濃度（最大値）	ppm	13	9											30ppm (4 h 平均) 以下
		12	9											100ppm (1 h 平均) 以下

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）に基づく

【2号炉：燃焼ガス温度等】

測定項目	単位	2026年									2027年			燃焼条件
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中の燃焼ガス温度（最小値）	℃	946	885											850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度（最大値）	℃	170	170											※200℃以下
煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素濃度（最大値）	ppm	4	8											30ppm (4 h 平均) 以下
		4	8											100ppm (1 h 平均) 以下

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5（一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）に基づく

3．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉ストブロワにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の逆洗をパルスジェット式で運転中随時実施

4．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

【1号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理 目標値	排出 基準値
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
排ガス中の ダイオキシン類	ng-TEQ/mN	－	0.00000021											0.1以下	1
排ガス採取日		－	5月14日												
結果が得られた日		－													
測定位置		1号炉煙突内													

※毒性当量(TEQ)は定量下限以上の濃度はそのままの値を用い、定量下限未満のものは0(ゼロ)として各化合物の毒性当量を算出した。 測定しない月は「－」で示す。

【2号炉：排ガス中のダイオキシン類】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理 目標値	排出 基準値
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月		
排ガス中の ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	－	0.00013											0.1以下	1
排ガス採取日		－	5月15日												
結果が得られた日		－													
測定位置		2号炉煙突内													

※毒性当量(TEQ)は定量下限以上の濃度はそのままの値を用い、定量下限未満のものは0(ゼロ)として各化合物の毒性当量を算出した。 測定しない月は「－」で示す。

【1号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理 目標値	排出 基準値	定量下限値
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月			
ばいじん	g / m³N	－	0.001未満											0.01以下	0.08	0.001以下
硫黄酸化物	ppm	－	13											50以下	約2700	1以下
窒素酸化物	ppm	－	63											100以下	250	4以下
塩化水素	ppm	－	27											50以下	430	1以下
排ガス採取日		－	5月14日													
結果が得られた日		－	5月28日													
測定位置		1号炉煙突内														

※定量下限値以下はNDと表示。測定しない月は「－」で示す。

【2号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度】

測定項目	単位	2026年									2027年			管理 目標値	排出 基準値	定量下限値
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月			
ばいじん	g / m³N	－	0.001未満											0.01以下	0.08	0.001以下
硫黄酸化物	ppm	－	13											50以下	約2700	1以下
窒素酸化物	ppm	－	63											100以下	250	4以下
塩化水素	ppm	－	21											50以下	430	1以下
排ガス採取日		－	5月15日													
結果が得られた日		－	5月28日													
測定位置		2号炉煙突内														

※定量下限値以下はNDと表示。測定しない月は「－」で示す。